

MUSTER

WALTER WEBER KG
2534 Alland - Büro: 2560 St. Veit/Tr.
 Büro: 2560 St. Veit, Hirtenbergerstr. 31
 Telefon 02672 / 82205



Objekt-Nr.:	00 00 000 01 05
Anlagen-Nr.:	1
Datum der Prüfung:	10.06.15
Nächste Prüfung (Jahr)	2018
Prüfplakette Nr.:	

PRÜFBERICHT für Zentralheizungen mit Heizkesseln

<input type="checkbox"/> Inbetriebnahme	<input checked="" type="checkbox"/> periodische Überprüfung	<input type="checkbox"/> Wiederholungsmessung	<input type="checkbox"/> behördliche Anordnung
---	---	---	--

Heizungseigentümer	Bauer Elisabeth KGRauchfangkehrermeister
Standort Heizkessel	Vitusweg 3
Postl. / Gemeinde	2560 St. Veit/Triesting

Heizungsdaten

Kesselfabrikat/Type	Heizbösch CT-4		Hersteller-Nr.	1234567891011121314		
Nennwärmeleistung	27,00 kW (max)	Baujahr	1992			
Verwendeter Brennstoff	<input type="checkbox"/> Stückholz	rm	<input type="checkbox"/> Erdgas	m3	<input type="checkbox"/> Flüssiggas	rm
	<input type="checkbox"/> Hackgut	srm	<input type="checkbox"/> Heizöl extra leicht	l	<input type="checkbox"/> Kohle/Koks	srm
	<input type="checkbox"/> Pellets	kg	<input type="checkbox"/> Heizöl leicht	l	<input checked="" type="checkbox"/> Ofenheizöl	6.300 VE

Zustand der Feuerstätte

Heizflächen in reinem Zustand	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Abgasklappe Funktion ordnungsgemäß	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Verbindungsstück ordnungsgemäß	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Zugbegrenzerfunktion ordnungsgemäß	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Verbrennungsluftzufuhr ausreichend	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Explosionsklappe ordnungsgemäß	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Messwerte	Teillast	Volllast	Ermittelte Werte	Teillast	Volllast
Verbrennungslufttemperatur °C	0	18	Kesselwassertemperatur °C	0	60
Abgastemperatur °C	0	188	Rußzahl (Mittelwert aus 3 Messungen)	0	1
CO ₂ -Gehalt % <input type="checkbox"/> O ₂ -Gehalt % <input checked="" type="checkbox"/>	0,00				
CO-Gehalt mg/m ³		78	CO-Gehalt mg/m ³ 3%O ₂ <input checked="" type="checkbox"/> 6%O ₂ <input type="checkbox"/> 11%O ₂ <input type="checkbox"/>	0	0
Förderdruck Schornstein Pa	0	13	Abgasverlust %	0,00	90,27

Messgerät

Fabrikat/Type	MRU Delta 2000 CD/SNR. 275804	Prüfstelle	MRU / 2700 Wr. Neust	geprüft am	15.01.15
---------------	--------------------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------

Mängel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Behebung bis		Prüffirma Nr.	1070/005
				Name Prüfer	Rfkm.Strubreiter Chr.
				Stempel/Unterschrift	