

	HERSTELLER: Jermanns Schornsteinsystem aus Edelstahl GmbH, Opfennederstraße 12, D 81717 Wassertrüdingen				
	FANGTYPE: Einwandiges Fangsystem „FE EW“ und „FU EW“ (Sanierung)				
ÜBERWACHUNGSSTELLE: Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH, Peitzoldstraße 45, A-4017 Linz					
AUSFÜHRENDER: _____ (Firmennummer vom Ausführenden anzugeben)					
HINWEISE ZUR VERWENDUNG: (1) Zugrundegelegt ist ein funktionstauglicher Fang nach ÖNORM B 8200 mit der Brandwiderstandsklasse F90. (2) S bei AV.B: gemäß ÖNORM B 8204.					
Die landesrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Regeln der Technik (z.B. Versetzanleitungen) sind einzuhalten.					
Ausführungs- varianter: <sup>(1)</sup>		Leistungsmerkmale:		Zulässige Brennstoffart(en):	Innen Ø [mm] <sup>(2)</sup>
<input type="checkbox"/>	AV.A:	(1)T400-N-O-W-F90-IV-50		2, 3	
<input type="checkbox"/>	AV.B:	(1)T400-N-S(2)-D-F90-IV-50		1, 2, 3	
<input type="checkbox"/>	AV.C:	(1)T200-N-O-W-F90-IV-50		2, 3	
<input type="checkbox"/>	AV.D:	_____		_____	
<input type="checkbox"/>	AV.E:	_____		_____	
<input type="checkbox"/>	AV.F:	_____		_____	
Legende zulässige Brennstoffart(en): 1 = feste 2 = flüssige (HEL) 3 = gasförmige <sup>(1)</sup> Zutreffendes vom Ausführenden anzukreuzen <sup>(2)</sup> Vom Ausführenden anzugeben					

Z-13.1.2-03-2360

BAUCERT

MUSTER MUSTER MUSTER