

Verordnung über die Kehrperioden

4400/5-0 Stammverordnung 72/06 2006-08-16
Blatt 1-3

4400/5-0

16. August 2006

o

Ausgegeben am
16. August 2006

Jahrgang 2006
72. Stück

Die NÖ Landesregierung hat am 4. Juli 2006 aufgrund des
§ 14 Abs. 1 des NÖ Feuerwehrgesetzes, LGBl. 4400–6,
verordnet:

Verordnung über die Kehrperioden

Niederösterreichische Landesregierung:

Plank
Landesrat

4400/5–0

16. August 2006

o

Verordnung über die Kehrperioden

4400/5-0	Stammverordnung Blatt 1-3	72/06	2006-08-16
4400/5-1	Druckfehler- berichtigung Blatt 2	81/06	2006-09-26

4400/5-1

Ausgegeben am
26. September 2006

Jahrgang 2006
81. Stück

*Die NÖ Landesregierung verlautbart gemäß § 6 des
NÖ Verlautbarungsgesetzes, LGBl. 0700–3*

***Kundmachung über die Berichtigung von
Druckfehlern in der Verordnung über die
Kehrperioden***

*In der Verordnung über die Kehrperioden, LGBl. 4400/5–0,
werden folgende Druckfehler berichtigt:*

1. § 3 Abs. 2 lautet:
2. Im § 4 lautet der Einleitungssatz:

*Niederösterreichische Landesregierung:
Pröll
Landeshauptmann*

4400/5–1

§ 1 Allgemeines

- (1) **Benützte** Rauch- und Abgasfänge (im folgenden: **Fänge**) **sowie fest verlegte Verbindungsstücke** sind in regelmäßigen Intervallen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.
- (2) Die **Anzahl der Überprüfungen und Reinigungen** richtet sich dabei nach der Art des verwendeten Brennstoffes und der Feuerstätte.

§ 2 Perioden für Fänge

- (1) Fänge von Feuerstätten sind **gemäß folgenden Tabellen** zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen:

1. Fänge von **Feuerstätten bis 400 kW** Nennwärmeleistung:

Brennstoff	Art der Feuerstätte	Anzahl der Überprüfungen bzw. Reinigungen pro Jahr
Gas	Feuerstätten	1
Heizöl extra leicht	Feuerstätten mit Brennwerttechnik	1
	Feuerstätten mit Zerstäubungsbrenner ab Baujahr 1998 **	2
	übrige Feuerstätten mit Zerstäubungsbrenner	3 *
	Feuerstätten mit Verdampfungsbrenner	3
Heizöl leicht	Feuerstätten	5
Feste Brennstoffe (ausgenommen Pellets)	Feuerstätten ab Baujahr 1998 **	5 *
	übrige Feuerstätten	6 *
Pellets	Feuerstätten	3

* werden diese Feuerstätten nur **zwischen 1. September und 31. Mai benützt**, so reduziert sich die Anzahl um eine Überprüfung bzw. Reinigung.

** gilt auch für **ältere Feuerstätten**, welche die Anforderungen der §§ 176 bis 184 NÖ Bautechnikverordnung 1997, LGBl. 8200/7-1, erfüllen.

2. Fänge von **Feuerstätten über 400 kW** Nennwärmeleistung:

Brennstoff	Art der Feuerstätte	Anzahl der Überprüfungen bzw. Reinigungen pro Jahr
Gas	Feuerstätten	1
Heizöl extra leicht	Feuerstätten mit Brennwerttechnik	1
	übrige Feuerstätten	3
Rückstandsheizöle	Feuerstätten	4
Feste Brennstoffe	Feuerstätten	4

- (2) Werden an Fänge **Feuerstätten** angeschlossen, für die nach Abs. 1 eine **unterschiedliche Anzahl von Überprüfungen bzw. Reinigungen** festgelegt ist, gilt die höhere Anzahl.

§ 3

Ausnahmen

- (1) Folgende Fänge von Feuerstätten sind **einmal jährlich** zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen:
1. in Gebäuden, die nur **zwischen 1. Mai und 30. September bewohnt** werden,
 2. von Feuerstätten, welche nur für den **Ausfall der Hauptheizung** zur Nutzung bereitstehen und nur **im Notfall verwendet** werden,
 3. von Feuerstätten, die nur anlassbezogen und zeitlich begrenzt **Prozesswärme** für den Eigenbedarf **erzeugen** (z.B. Destillieranlagen, Räucheranlagen).

(2) Folgende Fänge von Feuerstätten mit festen Brennstoffen sind **dreimal jährlich** zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen:

1. von Feuerstätten, welche **zusätzlich zu einem anderen**, die Wohneinheit oder Betriebseinheit umfassenden **Heizsystem** (z.B. Zentralheizung; Wärmepumpe oder Solarheizung, wenn diese zumindest für 30 % der Gesamtheizlast ausgelegt sind), **verwendet** werden,
2. von Feuerstätten, welche nur **im geringen Umfang** über das Jahr verteilt und **nicht als Hauptheizung verwendet** werden (z.B. offener Kamin, Feuerstätten in nicht gewerblich genutzten Werkstätten, Einzelöfen und Zentralheizungskessel in Wochenendhäusern).

§ 4

Perioden für Verbindungsstücke

Folgende Verbindungsstücke sind mindestens **einmal jährlich** vom Rauchfangkehrer zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen:

1. Abgas- oder Rauchgaspoterien,
2. Abgas- oder Rauchgaskanäle,
3. sonstige fest verlegte Verbindungsstücke von Feuerstätten von Zentralheizungsanlagen für feste und flüssige Brennstoffe, ausgenommen Feuerstätten mit Brennwerttechnik.

§ 5 Perioden für Feuerstätten

Feuerstätten einschließlich Heißwasser- und Dampfkessel sind **bei Bedarf** zu reinigen.

§ 6 Perioden für Luft- und Dunstfänge

Luft- und Dunstfänge sowie Luft- und Dunstleitungen sind **einmal jährlich** zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.

§ 7 Schlussbestimmung

Die Verordnung tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Kehrperioden, LGBl. 4400/5–2 außer Kraft.

